



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питања и појашњење конкурсне документације**

Наш број: 2016-4274/7

Датум: 27.07.2016.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

**О д г в о р :**

Поводом постављених питања која смо добили дана 27.07.2016. године (електронским путем на е-маил: [n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs](mailto:n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs)), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2016-4274/6 дана 27.07.2016.године, а која се односе на јавну набавку добара – **Експанзионе посуде** (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-23/16) дајемо Вам појашњења на иста:

Питање бр.1

У поглављу «IV ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ.»- техничке карактеристике, наводите следеће:

- Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују:
  - 1) Пројектовани притисак **PN 16**
  - 2) Пројектована температура **t=90°C**

Будући да се експанзионе посуде са мембраном уграђују на секундарном систему који нема наведене параметре, молимо Вас да егзактно одредите максимални радни притисак и максималну радну температуру коју треба да поднесу експанзионе посуде.



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ  
Цара Лазара 3/1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

**Одговор:** Наручилац је направио техничку грешку, тако да уместо текста

„Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују:

- 3) Пројектовани притисак **PN 16**
- 4) Пројектована температура **t=90 °C**

**треба да стоји следеће:**

„Карактеристике система даљинског грејања у који се уграђују:

- 5) Пројектовани притисак **PN 6**
- 6) Пројектована температура **t=90 °C**

Питање бр.2

У истом поглављу нисте дефинисали да ли мембрана експанзионе посуде мора да буде замењива или фиксна. Молимо Вас да дефинишете и овај критеријум.

**Одговор:** Мембрана експанзионе посуде мора да буде замењива.

У складу са овим одговорима урађене су Измене и допуне конкурсне документације ЈНМВ-Т-23/16.

Рок за подношење понуда остаје исти, односно **04.08.2016.** године до **11:00** часова. Отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење понуда, односно **04.08.2016.** у **11:30** часова.

Објавити на Порталу ЈН, као и на интернет страници ЈКП “Топловод”Обреновац.

Комисија за јавне набавке